



МЧС РОССИИ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым
ул. Кечкеметская, 103, г. Симферополь, 295022, тел. (3652) 55-09-10, факс (3652) 27-56-17
Web: <http://crimea.mns.gov.ua> E-mail: crimea@mns.gov.ua

Отдел надзорной деятельности по г. Феодосии УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым
ул. Куйбышева, 26-А, г. Феодосия, 298100, тел. (36562) 2-19-74

Предписание № 2/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Коктебельский детский сад «Жемчужинка» г. Феодосии Республики Крым»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, Физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Феодосии по пожарному надзору подполковника внутренней службы Мацвейко А.М. от «26» декабря 2019 года № 2 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. 22 января 2020 г., с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. 23 января 2020 г., проведена плановая/выездная проверка инспектором отдела надзорной деятельности по г. Феодосии УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым, лейтенантом внутренней службы Феофановым Максимом Юрьевичем, инспектором отдела надзорной деятельности по г. Феодосии УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым, лейтенантом внутренней службы Панасюком Денисом Александровичем, объекта защиты: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Коктебельский детский сад «Жемчужинка» г. Феодосии Республики Крым», Республика Крым, город Феодосия, поселок городского типа Коктебель, улица Жуковского, дом 13.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: заведующей «Коктебельский Детский сад «Жемчужинка» г. Феодосии Республики Крым» Пачевской Любовью Петровной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Оборудовать здание склада	ч. 2 ст. 54	до 01.04.	

	автоматический установкой пожарной сигнализации	Федерального Закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; прил. А (обязательное) Свод правил «Системы противопожарной защиты». «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» – далее СП 5.13130.2009	2020 г.	
2.	Оборудовать помещение группы вторым эвакуационным выходом	ст. 53. Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технических регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы»	до 01.04. 2020 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут.

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД по г. Феодосии
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым
лейтенант внутренней службы Феофанов М.Ю.
(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору)

«23» 01 2020 г.

Инспектор ОНД по г. Феодосии
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым
лейтенант внутренней службы Панасюк Д.А.
(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору)

«23» 01 2020 г.



М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

« 23 » 01 2020 г.

Заведующий Муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Коктебельский детский сад
«Жемчужинка» Пачевская Любовь
Петровна

(должность, фамилия, инициалы)