



## МЧС РОССИИ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Республике Крым

ул. Кечкеметская, 103, г. Симферополь, 295022 тел. (0652) 55-09-10, факс (0652) 27-56-17  
Web: <http://crimea.mns.gov.ua> E-mail: [crimea@mns.gov.ua](mailto:crimea@mns.gov.ua)

Отдел надзорной деятельности по г. Феодосии УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым  
ул. Куйбышева, 26-А, г. Феодосия, 298100, тел. (06562) 2-19-74

### **Предписание № 5/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Коктебельский детский сад «Жемчужинка» г. Феодосии Республики Крым»

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по г. Феодосии по пожарному надзору от 29.12.2020 года, № 5, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с:

22.01.2021 года с 11 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 01 час 30 минут

27.01.2021 года с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 01 час 00 минут

проведена плановая выездная проверка заместителем начальника отдела надзорной деятельности по г. Феодосии УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым майором внутренней службы Архиповым Валерием Вячеславовичем, территории Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Коктебельский детский сад «Жемчужинка» г. Феодосии Республики Крым» по адресу: 298186, Республика Крым, город Феодосия, пгт. Коктебель, ул. Жуковского, д.13.

совместно с Баранковой Сусанной Музикеровной исполняющей обязанности заведующего МБДОУ «Коктебельский детский сад «Жемчужинка» г. Феодосии Республики Крым»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Провести огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли здания детского сада	п. 6 ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	27.01.2022 г.	
2.	Предоставить документы, подтверждающие соответствие класса материала (КМ2) покрытия полов в помещениях здания	п. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	27.01.2022 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Заместитель начальника ОНД по г. Феодосии  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым  
майор внутренней службы Архипов В.В.


(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору)

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

« 27 »

2021 г.

  
(должность, фамилия, инициалы)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ